

Lathund för dimensionering av kylsystem (vatten 10°C) med max tryckfall =80Pa/m

SDR 11	Rördim.	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
Maxflöde	l/s	0,03	0,07	0,16	0,3	0,6	1,2	1,8	3,0	5,4	7,5	14,0	26,0	48,0
	l/m	1,8	4,2	9,6	18	36	72	108	180	324	450	840	1560	2880

SDR 17,6	Rördim.	125	160	200	250	315	355	400	450	500	630
Maxflöde	l/s	18,0	32,0	60,0	110,0	150,0	210,0	280,0	380,0	700,0	
	l/m	1080	1920	3600	6600	9000	12600	16800	22800	42000	

Lathund för dimensionering av värmesystem (vatten 70°C) med max tryckfall =80Pa/m

SDR 11	Rördim.	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
Maxflöde	l/s	0,04	0,08	0,18	0,4	0,7	1,4	2,2	3,6	6,2	8,0	16,0	30,0	54,0
	l/m	2,4	4,6	10,8	24	42	84	132	216	372	480	960	1800	3240

Lathund för dimensionering av kylsystem (vatten 10°C) med max tryckfall =100Pa/m

SDR 11	Rördim.	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
Maxflöde	l/s	0,04	0,08	0,18	0,4	0,7	1,2	2,2	3,6	6,0	8,0	16,0	30,0	54,0
	l/m	2,4	4,8	10,8	21	42	72	132	216	360	480	960	1800	3240

SDR 17,6	Rördim.	125	160	200	250	315	355	400	450	500	630
Maxflöde	l/s	10,0	20,0	36,0	66,0	120,0	170,0	230,0	310,0	410,0	740,0
	l/m	600	1200	2160	3960	7200	10200	13800	18600	24600	44400